

ПРИКАЗ

от 05.09.2016

№40-Д

Об установлении противопожарного режима в мбдоу№60

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), утв. приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313

приказываю:

Установить в помещении и на территории мбдоу№60 следующий противопожарный режим:

1. Запретить курение в здании и на территории мбдоу№60.
2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях мбдоу№60, за исключением медицинского кабинета, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике (спирт).
3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения.
4. Установить порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня.
5. Установить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара .
6. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности и довести ее до сведения каждого сотрудника.
7. Установить инструкцией о мерах пожарной безопасности порядок проведения противопожарного осмотра помещений после окончания рабочего времени, а также действия работников в случае пожара.
8. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) вывести из здания детей и персонал, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания, в течении часа осмотр повторить.
9. При возникновении пожара немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
10. Возложить обязанности ответственного за общие вопросы пожарной безопасности, за содержание первичных средств пожаротушения, проведение тренировочных занятий по эвакуации работников в случае пожара с периодичностью не реже двух раз в год, а также за проведение противопожарных инструктажей со всеми сотрудниками мбдоу№60 под роспись в журнале регистрации инструктажа по пожарной безопасности раза в год на завхоза Джигоеву Л.И.

11. Ответственному лицу за общие вопросы пожарной безопасности обеспечить содержание первичных средств пожаротушения в соответствии с п. 108 и приложением № 3 Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03).
12. Вывесить на видных местах таблички с указанием: ответственного за пожарную безопасность, номера вызова пожарной охраны «01», схемы оповещения сотрудников, схемы эвакуации.
13. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на завхоза Джиоеву Л.И.
14. Срок действия приказа до его отмены

Заведующая МБДОУ№60



/Ахполова А.Д.

С приказом ознакомлены: